

Утверждаю:
Руководитель субъекта
естественной монополии ТОО «Согринская ТЭЦ»

Мәжен Н. К.
(Ф.И.О.) (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	76
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Ремонт качающих питателей
Номер лота:	2
Наименование лота:	Ремонт качающего питателя №4
Описание лота:	Качающий питатель №4 находится в пожароопасном технологическом помещении в подземной галерее конвейера №4 топливно-транспортного цеха, предназначен для перекачки угля через решётку приёмного бункера №4 с угольного склада на конвейер №4 тракта топливоподачи.
Дополнительное описание лота:	Работы производятся в соответствии с техническим заданием.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	работа
Место поставки товара (место оказания услуг)	г.Усть-Каменогорск, п. Новая Согра, DDP склад ТОО «Согринская ТЭЦ» (ИНКОТЕРМС 2000)
Срок поставки товара:	С 20.06.2022г по 20.07.2022г.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Изготовление приёмной решётки (размер 4500x4500x200мм, размер ячейки 240x240мм) – лист ст.3 h=20мм; Замена (демонтаж и монтаж) приёмной решётки – бетон М400; Замена (демонтаж и монтаж) опорной рамы - швеллер №14У ГОСТ 8240-97; Изготовление приёмного бункера качающего питателя - Лист стальной (Ст.3) h=10мм, Уголок стальной (Ст.3) 80x80мм ГОСТ 8509-93; Изготовление и монтаж ложного листа приёмного бункера - Лист стальной (Ст.3) h=10мм; Изготовление и монтаж опор приёмного бункера - Труба стальная Б/Ш (Ст.3) Ф108x5мм ГОСТ 8732, Лист стальной (Ст.3) h=10мм; Изготовление шибера и короба качающего питателя - Лист стальной (Ст.3) h=10мм, Лист стальной (Ст.3) h=4мм, Швеллер №14У ГОСТ 8240-97, Уголок стальной (Ст.3) 63x63мм ГОСТ 8509-93; Демонтаж и монтаж шибера и короба качающего питателя – 0,6т; Изготовление стола качающего питателя - Лист стальной (Ст.3) h=10мм, Уголок стальной (Ст.3) 63x63мм ГОСТ 8509-93; Замена (демонтаж и монтаж) стола качающего питателя - С ревизией роликоопор (замена подшипников 1310 – 4шт, 7507А – 1шт); Ревизия приводного редуктора РМ-350 - С заменой подшипников(6408 – 4шт, 6412 – 3шт, 6217 – 1шт); Нанесение антикоррозионного покрытия (снаружи) на поверхности металлоконструкций качающего питателя - Предварительная подготовка поверхностей под антикоррозионное покрытие, нанесение 1го слоя грунтовки и 1 го слоя краски для среднеагрессивных сред (типа ГФ115 или ПФ115). Цвет-серый. – 50,0 м ² Подготовка и выдача технической документации; Материал предоставляет – Подрядчик.

Председатель тендерной Комиссии

Мәжен Н. К. 27.01.2022 год
(Ф.И.О.) (Подпись, дата)

Заместитель начальника ТТЦ

Касенов А.Ж.

Утверждаю:
 Руководитель субъекта
 естественной монополии ТОО «Согринская ТЭЦ»

Мәжен Н. Қ
 (Ф.И.О.) (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	76
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Ремонт качающих питателей
Номер лота:	1
Наименование лота:	Ремонт качающего питателя №3
Описание лота:	Качающий питатель №3 находится в пожароопасном технологическом помещении в подземной галереи конвейера №4 топливно-транспортного цеха, предназначен для перекачки угля через решётку приёмного бункера №3 с угольного склада на конвейер №4 тракта топливоподачи.
Дополнительное описание лота:	Работы производятся в соответствии с техническим заданием.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	работа
Место поставки товара (место оказания услуг)	г.Усть-Каменогорск, п. Новая Согра. DDP склад ТОО «Согринская ТЭЦ» (ИНКОТЕРМС 2000)
Срок поставки товара:	С 15.05.2022г по 15.06.2022г.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Изготовление приёмной решётки (размер 4500x4500x200мм, размер ячейки 240x240мм) – лист ст.3 h=20мм; Замена (демонтаж и монтаж) приёмной решётки – бетон М400; Замена (демонтаж и монтаж) опорной рамы - швеллер №14У ГОСТ 8240-97; Изготовление приёмного бункера качающего питателя - Лист стальной (Ст.3) h=10мм, Уголок стальной (Ст.3) 80x80мм ГОСТ 8509-93; Изготовление и монтаж ложного листа приёмного бункера - Лист стальной (Ст.3) h=10мм; Изготовление и монтаж опор приёмного бункера - Труба стальная Б/Ш (Ст.3) Ф108x5мм ГОСТ 8732, Лист стальной (Ст.3) h=10мм; Изготовление шибера и короба качающего питателя - Лист стальной (Ст.3) h=10мм, Лист стальной (Ст.3) h=4мм, Швеллер №14У ГОСТ 8240-97, Уголок стальной (Ст.3) 63x63мм ГОСТ 8509-93; Демонтаж и монтаж шибера и короба качающего питателя – 0,6т; Изготовление стола качающего питателя - Лист стальной (Ст.3) h=10мм, Уголок стальной (Ст.3) 63x63мм ГОСТ 8509-93; Замена (демонтаж и монтаж) стола качающего питателя - С ревизией роlikоопор (замена подшипников 1310 – 4шт, 7507А – 1шт); Ревизия приводного редуктора РМ-350 - С заменой подшипников(6408 – 4шт, 6412 – 3шт, 6217 – 1шт); Нанесение антикоррозионного покрытия (снаружи) на поверхности металлоконструкций качающего питателя - Предварительная подготовка поверхностей под антикоррозионное покрытие, нанесение 1го слоя грунтовки и 1 го слоя краски для среднеагрессивных сред (типа ГФ115 или ПФ115). Цвет-серый. – 50,0 м ² Подготовка и выдача технической документации; Материал предоставляет – Подрядчик.

Председатель тендерной Комиссии

Мәжен Н. Қ 27.01.2022 год
 (Ф.И.О.) (Подпись, дата)

Заместитель начальника ТТЦ

Касенов А.Ж.