

Утверждаю:
Руководитель субъекта
естественной монополии ТОО «Согринская ТЭЦ»

Мәжен Н. Қ.
(Ф.И.О.) (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	30
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Изготовление кубов ВЗП
Номер лота:	2
Наименование лота:	Изготовление кубов ВЗП 2 ступени КА-3 крайний левый куб чертеж №208091
Описание лота:	Изготовление пакетов трубных досок площадью свыше 5 до 10 м ² с отверстиями для труб диаметром 40 мм Пакет трубных досок с количеством отверстий свыше 500 до 700; S трубной доски = 2,7 м ² Изготовление секции высотой от 2,5 до 3,5 м с трубами диаметром 40 мм на секцию с количеством труб свыше 500 до 700; 16-секций Изготовление пакетов трубных досок площадью свыше 5 до 10 м ² с отверстиями для труб диаметром 40 мм Пакет трубных досок с количеством отверстий свыше 500 до 700; S трубной доски = 2,6 м ² Изготовление секции высотой от 2,5 до 3,5 м с трубами диаметром 40 мм на секцию с количеством труб свыше 500 до 700;
Дополнительное описание лота:	Основания для выполнения данной работы являются: РД 122.04.181-03 «Инструкция по организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей». Астана 2003г. График ремонта основного оборудования ТОО «Согринская ТЭЦ» на 2021 год. Цель проведения ремонта: Обеспечение исправного состояния котлоагрегата; Обеспечение надежной и экономичной работы оборудования; Поддержание оборудования в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	2
Единица измерения:	штука
Место поставки товара:	ТОО «Согринская ТЭЦ»
Срок поставки товара:	Доставка кубов на территорию ТОО «Согринская ТЭЦ» до 10.04.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Трубная доска Ст.3 ГОСТ 500-58, толщиной 12 мм. Изготовление крайних кубов. Труба Ø40x1,5; L=3403мм Ст.3 ГОСТ 1753-53 Чертеж № 208091, 208092; Количество труб в одной секции 1173 штук. Чертеж № 208091 Изготовление средних кубов. Труба Ø40x1,5; L=3403мм Ст.3 ГОСТ 380-60 Чертеж № 208093 Количество труб в одной секции 1190 штук. Чертеж № 208091

И.о. председателя тендерной Комиссии Мартемьянов М.Ю.  17.02.2021 год
(Ф.И.О.) (Подпись, дата)