

Утверждаю:  
Руководитель субъекта  
естественной монополии ТОО «Согринская ТЭЦ»

Мәжен Н. Қ  
(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	78
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Изготовление экранов
Номер лота:	3
Наименование лота:	Изготовление фронтального и заднего экрана (50%) КА-3
Описание лота:	Изготовление экранных труб для замены фронтального и заднего экранов
Дополнительное описание лота:	Изготовление произвести, учитывая все разводки под горелочные устройства и гарнитуру котла (разводки под люка-лазы, лючки-гляделки, сажеобдувочные аппараты, мазутные форсунки) с согласованием заказчика.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	работа
Место поставки товара (место оказания услуг)	г. Усть-Каменогорск, п. Новая Согра. DDP склад ТОО «Согринская ТЭЦ» (ИНКОТЕРМС 2000)
Срок поставки товара:	
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Материал труб Ст20 60x5 ТУ-14-3Р55-2001. Сварные стыки должны быть проверены согласно НТД и изображены в виде карты стыков или формуляра. Разводки собрать отдельно с использованием деталей дистанционирования для дальнейшего монтажа по месту.

Председатель тендерной Комиссии

Мәжен Н. Қ \_\_\_\_\_ 1.02.2022 год  
(Ф.И.О.) (Подпись, дата)

Начальник КТЦ

Асташов Д.С.

Утверждаю:  
Руководитель субъекта  
естественной монополии ТОО «Согринская ТЭЦ»

Мәжен Н. Қ  
(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	78
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Изготовление экранов
Номер лота:	1
Наименование лота:	Изготовление левого и правого боковых экранов (50%) КА-1
Описание лота:	Изготовление экранных труб для замены левого и правого экранов.
Дополнительное описание лота:	Изготовление произвести, учитывая все разводки под горелочные устройства и гарнитуру котла (разводки под люка-лазы, лючки-гляделки, сажеобдувочные аппараты, мазутные форсунки) с согласованием заказчика.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	работа
Место поставки товара (место оказания услуг)	г. Усть-Каменогорск, п. Новая Согра. DDP склад ТОО «Согринская ТЭЦ» (ИНКОТЕРМС 2000)
Срок поставки товара:	
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Материал труб Ст20, 60x5 ТУ-14-3Р55-2001. Сварные стыки должны быть проверены согласно НТД и изображены в виде карты стыков или формуляра. Разводки собрать отдельно с использованием деталей дистанционирования для дальнейшего монтажа по месту.

Председатель тендерной Комиссии

Мәжен Н. Қ \_\_\_\_\_ 1.02.2022 год  
(Ф.И.О.) (Подпись, дата)

Начальник КТЦ \_\_\_\_\_ Асташов Д.С.

Утверждаю:  
Руководитель субъекта  
естественной монополии ТОО «Согринская ТЭЦ»

Мәжен Н. Қ  
(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	78
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	<b>Изготовление экранов</b>
Номер лота:	2
Наименование лота:	Изготовление левого и правого боковых экранов (50%) и холодной воронки фронтального экрана КА-2
Описание лота:	Изготовление экранных труб для замены левого и правого экранов и холодной воронки фронтального экрана
Дополнительное описание лота:	Изготовление произвести, учитывая все разводки под горелочные устройства и гарнитуру котла (разводки под люка-лазы, лючки-глядельки, сажеобдувочные аппараты, мазутные форсунки) с согласованием заказчика.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	работа
Место поставки товара (место оказания услуг)	г. Усть-Каменогорск, п. Новая Согра. DDP склад ТОО «Согринская ТЭЦ» (ИНКОТЕРМС 2000)
Срок поставки товара:	
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Материал труб Ст20 60x5 ТУ-14-3Р55-2001. Сварные стыки должны быть проверены согласно НТД и изображены в виде карты стыков или формуляра. Разводки собрать отдельно с использованием деталей дистанционирования для дальнейшего монтажа по месту.

Председатель тендерной Комиссии

Мәжен Н. Қ \_\_\_\_\_ 1.02.2022 год  
(Ф.И.О.) (Подпись, дата)

Начальник КТЦ \_\_\_\_\_

Асташов Д.С.