

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ТОО «Согринская ТЭЦ»
Жаңбыршы Ғ. С..

« 15 » 12 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ РЕАГЕНТА АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ

1. Сведения об объекте

Химводоочистка ЦПП ТОО «Согринская ТЭЦ»

2. Используемые термины и сокращения

ХВО – Химводоочистка.

ЦПП – Цех подготовки производства

3. Основания для выполнения работы. Цель

Обессоливание воды для подпитки котлов.

Очистка воды для подпитки теплосети.

4. Перечень поставляемых товаров

Произвести поставку реагента Алюминий сернокислый в количестве 30 т, со следующей характеристикой:

ГОСТ	Сорт	Назначение	Содержание оксида алюминия (Al ₂ O ₃), %, не менее
12966-85	1 или 2	Коагулянт	15

5. Требования к заказчику

5.1. Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.

5.2. Инициация внесения изменений и замечаний.

5.3. Проведение оперативного контроля качества работ, контроль соответствия требованиям НТД.

5.4. Проверка соблюдения технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).

6. Срок поставки

С «01» января 2022 года до «15» января 2022 года

7. Требования к поставщику

Обязательное соответствие продукта указанному назначению и технологическим характеристикам. Транспортировку осуществлять в крытых транспортных средствах, в мешках, при температуре наружного воздуха ниже 0°С с обогревом, при температуре выше 0°С без обогрева.

8. Состав исполнительной документации

Поставщик предоставляет следующие документы:

- паспорт безопасности на продукт;
- паспорт на Товар завода-изготовителя;
- сертификат качества завода-изготовителя.

РАЗРАБОТАЛ

Инженер хим.лаборатории. М.А. Шмидт Т.В. «10» 12 2021г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер [Signature] Кулипбаев Д. А. «14» 12 2021г.

Начальник ЦПП [Signature] Втюрин Ю.В. «14» 12 2021г.

Руководитель ОС и ПР [Signature] Тажентаев Ж.К. «14» 12 2021г.

Руководитель хим.группы [Signature] Цицина Т.А. «14» 12 2021г.